

Overzicht kosten noodzakelijk onderhoud Gemeentehuis

looptijd tot d.d.

1-sep-22

Nr.	Element	Werkzaamheden	Opmerkingen	Kosten
1	Warmte distributie	vervangen van alle w/k units in kantoren, vergaderruimten e.d.	het systeem is verouderd en zijn geen onderdelen meer te krijgen. Dit betekent dat in div. kantoren / vergaderruimten het binnenklimaat niet juist is.	€ 291.000
2	Meet en regeltechniek	Vervangen Priva regeltechniek en componenten	Bestaande Priva systeem werkt niet meer met nieuwe installaties.	€ 149.000
3	Contractonderhoud	jaarlijkse kosten contract onderhoud en keuringen e.d.		€ 25.000
4	Algemeen	post onvoorzien		€ 5.000
5	Algemeen	voorbereiding en aanbestedingsstukken	post 1 en post 2	€ 20.000
Totaal				€ 490.000